

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPIANTO GAS

-Allegato alla Dichiarazione di Rispondenza-

Il sottoscritto Paolo Magalotti in qualità di responsabile tecnico da cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione attualmente responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

(ragione sociale) CID ENGINEERING SRL

In relazione all'impianto installato nei locali siti nel Comune di _____
(prov. _____) via _____ n.° _____ scala _____
piano _____ interno _____
di proprietà di (nome, cognome, indirizzo)

DICHIARA DI AVER ESEGUITO LE SEGUENTI VERIFICHE:

RELAZIONE DELL'IMPIANTO DEL GAS AL SERVIZIO DEGLI APPARECCHI

- Cottura n° _____ Tipo e modello _____
- Scalda acqua n° _____ Tipo e modello _____
- Riscaldamento n° _____ Tipo e modello _____
- _____ n° _____ Tipo e modello _____

Portata Termica Complessiva dell'impianto: _____ kW.

(NB: se la portata termica è superiore a 50kW la Dichiarazione di Rispondenza la deve redigere un Professionista iscritto all'albo)

VERIFICHE/PROVE

	ESITO	
	Positivo	Negativo
<input type="checkbox"/> Accertato l'esistenza della ventilazione (afflusso dell'aria comburente) e l'idoneità dei locali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Accertato l'esistenza e l'idoneità dell'aerazione dei locali (smaltimento all'esterno dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura degli apparecchi di tipo A) e di eventuali gas non combustibili degli apparecchi di cottura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Verificato l'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione (per gli apparecchi di tipo B e C). Per gli apparecchi di tipo B, accertato la mancanza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente e l'esistenza del tiraggio durante il regolare funzionamento degli apparecchi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Effettuato la verifica di tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Accertato l'esistenza e la funzionalità dei sistemi di sorveglianza di fiamma (non obbligatoria per i piani di cottura)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allegato 1 di 2

DESCRIZIONE SCHEMATICA DELL'IMPIANTO

Schema Indicativo dell'impianto (utilizzare questo spazio per tracciare un disegno a mano libera dell'impianto)

	Legenda:
--	----------

Tipologia dei materiali attualmente esistenti:

Rif	Ubicazione	Apparecchiatura	Tipo	Modello/marca	Portata Termica (kW)	Tipo di Collegamento	Scarico

Pertanto, nelle condizioni attuali, l'impianto Gas risulta:

IDONEO
 NON IDONEO
 a funzionare in sicurezza

il dichiarante

data _____

(timbro e firma)

il committente (firma per ricevuta) _____

Allegato 2 di 2