

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M. S. E.)

Il sottoscritto Carlo Bianchi

C.F. CODICE FISCALE _____ P.IVA 01894860400 _____

in qualità di:

- professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore degli impianti di distribuzione del gas (1)
- soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3 del DM 37/08 (2)
- professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno di cui alla legge 7/12/1984 n. 818 (3) numero iscrizione _____

Ditta CID ENGINEERING SRL _____

Di: CARLO ROSSI _____

(coordinate dell'azienda) _____

Con sede in FC (località, comune, provincia, via) Via Beltramelli, 3 Forlì _____

47121 provincia di Forlì-Cesena (FC) _____

VISTO

**L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL IN FASE GASSOSA GAS NATURALE , CHE
ALIMENTA L'UTENZA CIVILE REALIZZATO INDICATIVAMENTE
NELL'ANNO 2001 _____**

cognome e nome dell'utente CLIENTE DI ESEMPIO _____

in qualità di: occupante / proprietario

dell'impianto installato nei locali siti in:
(località, comune, provincia) Via Mauro Battisti, 134 Abano Terme _____

(via Via Mauro Battisti _____ scala _____ piano _____ interno _____)

Cognome, nome e indirizzo del proprietario Boldi Fabio _____

Via Mauro Battisti Abano Terme _____

<input checked="" type="checkbox"/> cottura	Con controllo fiamma: si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	fuochi n° <u>4</u>
<input type="checkbox"/> produzione acqua calda	Con controllo fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	tipo _____ portata kW _____
<input checked="" type="checkbox"/> riscaldamento	Con controllo fiamma: si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	tipo <u>B</u> portata kW <u>24</u>
<input type="checkbox"/> altro (4) _____	Con controllo fiamma: si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	tipo _____ portata kW _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche sitto indicate:

a)	Verifica dell'idoneità del luogo e dei locali di installazione degli apparecchi
b)	Verifica del tracciato a vista dell'impianto
c)	Verifica visiva dello stato di conservazione delle tubazioni
d)	Verifica della tenuta dell'impianto, mediante (5) <u>Prova secondo la UNI 11137</u>

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate, il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, **la rispondenza dell'impianto** secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08 risultando lo stesso idoneo al funzionamento tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

In fede

(timbro e firma) _____ (data) _____

N.B. Il dichiarante declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto a gas, del suo utilizzo improprio o da sopravvenuta carenza di manutenzione,

- (1) Per impianti con obbligo di progetto (ricadenti nel campo dell'articolo 5 comma 2 del DM 37/08).
(2) Per impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo dell'articolo 5 comma 2 del DM 37/08).
(3) Per impianti ricadenti in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
(4) Specificare il tipo di apparecchio a gas.
(5) Precisare se provato con impianto in pressione di gas e impiego di liquidi tensioattivi oppure con i metodi alternativi (specificare il metodo e la pressione di prova).